

Brandschutz-Zertifikat
Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 17180

Gruppe 450 Innenrohre für Verbindungsstücke für Abgasanlagen
Groupe 450 Tubages et raccords pour conduits de fumée

Gesuchsteller Beca
Requérant Engineering S.R.L.
Viale Regina Gio. 8
IT-20129 Milano

Hersteller Beca
Fabricant IT-20129 Milano

Produkt FITFIRE
Produit

Unterlagen Prüferberichte Istituto di ricerche e collaudi Rho Nr. 4723-2006 vom 14.12.2006;
Documentation Nr. 768-2006, 769-2006 und 770-2006 vom 09.03.2006

Prüfbestimmungen VKF, SN EN 1443
Conditions d'exam. AEAI, SN EN 1443

Beurteilung Klassifizierung nach EN 1443 T300; N1; W;
Appréciation Classification selon EN 1443 1/2; 0-200;
R00; EI
00(nbb)

Gültigkeitsdauer 31.12.2012
Durée de validité



Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

R. Stolle

E. Schmier